

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(наименование территориального органа МЧС России)

628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А
т.8 (3467) 35-18-02 ф.8 (3467) 35-18-40 E-mail: gochshm@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту
(наименование органа государственного надзора)

628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Фармана Салманова, 4, тел.
8(3462) 260914, E-mail: ondsurgut@yandex.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

628400, Ханты-Мансийский
автономный округ-Югра, г. Сургут, ул.
Фармана Салманова, 4
(место составления акта)

«30» августа 2019 г.
(дата составления акта)

«10» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 197

В период с «13» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г. по адресу/адресам: г. Сургут, ул.
Еловая, 8.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора города
Сургута по пожарному надзору Стрелова А.В. № 197 от «31» июля 2019 г. и ст. 6.1
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности».

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

часть нежилого здания "Детский дом на 112 мест" и физкультурно-оздоровительный и
культурный центр с наружными инженерными сетями бюджетного учреждения Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания
населения".

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«13» августа 2019 г. с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 3 час. 00 мин.


«30» августа 2019 г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 14 рабочих дней / 4 часа
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу
Сургуту, 628400, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Фармана
Салманова, 4, т. 8(3462) 260914

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении
выездной проверки) Шокина А.А.  06.08.2019 10:00.
(фамилия, инициалы, подпись, дата/время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: «» г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: старший инспектор отделения госпожнадзора отдела
надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Макаров
Александр Владимирович, начальник сектора ИиИР в ОПБ Федерального государственного
бюджетного учреждения «Судебно-экспертное учреждение федеральной противопожарной

службы «Испытательная пожарная лаборатория» по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» Киселев Дмитрий Павлович.

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Шокишина Ася Александровна директор бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"; Шилова Наталья Петровна заместитель директора бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения".

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

1. Складские помещения пищеблока (помещения №12; 18 согласно технического паспорта) не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ)(Лица допустившие нарушения: БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"; заместитель директор БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения" Шилова Н.П.);

2. Помещение пищеблока (помещения №4; 42 согласно технического паспорта) не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», п. 20 Правил противопожарного режима в РФ) (Лица допустившие нарушения: БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"; заместитель директор БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения" Шилова Н.П.);

3. В здании не применены знаки пожарной безопасности. (по факту: отсутствуют знаки для обозначения огнетушителя, звукового оповещателя пожарной тревоги) (п. 43 Правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390; таблица 3 п. 2 НПБ 160-97 «Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования») (Лица допустившие нарушения: БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"; заместитель директор БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения" Шилова Н.П.) - **устранено в ходе проверки;**


4. Над эвакуационными выходами отделения №1, отделения №2, отделения №3, отделения СМО, отделения ОППГ (помещения №122; №70; №45; 28; 14; 60; 39; 29; 13 согласно технического паспорта) отсутствует световой оповещатель «Выход» (ст.4, ст.6, ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управление эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности») (Лица допустившие нарушения: БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"; заместитель директор БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения" Шилова Н.П.) - **устранено в ходе проверки;**


5. В спальном помещении №217 (помещение №42 согласно технического паспорта) не обеспечен общий уровень звука звуковых сигналов систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей не менее чем 70 дБА (по факту: уровень звука звуковых сигналов систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей составляет 63 дБА) (п. 61 правил противопожарного режима в РФ утвержденных постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012; ч. 4 ст. 4, ст. 84 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3, п. 7, табл. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (Лица допустившие нарушения: БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"; заместитель директор БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения" Шилова Н.П.) - устранено в ходе проверки;

6. Запорное устройство на обводной линии счетчика воды не оборудовано электроприводом с пуском кнопок, установленных у пожарных кранов, или от АУПС (ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.2.9 СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий») (Лица допустившие нарушения: БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"; заместитель директор БУ Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения" Шилова Н.П.) - устранено в ходе проверки.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: протокол от 22.08.2019 №512, протокол от 22.08.2019 №513, техническое заключение от 22.08.2019 №261/2019.
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: предписание от 30.08.2019 №197/1/1.
6. Другие документы (их копии): распоряжение о проведении внеплановой проверки от 31.07.2019 №197.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Сургуту УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре Макаров Александр Владимирович

«30» августа 2019 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Шокина Ася Александровна директор бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«30» августа 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: 8(3467) 397777