

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
(наименование территориального органа МЧС России)

628002, ХМАО-ЮГРА, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 5А т.8 (3467) 35-18-02 ф.8 (3467) 35-18-40 E-mail:
gochshm@ugramail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Сургуту

(наименование органа государственного надзора)

г.Сургут ул. Фармана Салманова, 4, тел. 8(3462) 260914, E-mail: ondsurgut@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 197/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Бюджетное учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения"

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора города Сургута по пожарному надзору Стрелова А.В. № 197 от « 31 » июля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «13» августа 2019 г. по «30» августа 2019 г.

проведена проверка: Старшим инспектором отделения госпожнадзора отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по г. Сургуту) Макаровым Александром Владимировичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку)

часть нежилого здания "Детский дом на 112 мест" и физкультурно-оздоровительный и культурный центр с наружными инженерными сетями бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения", по адресу: г. Сургут, ул. Еловая, 8.

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский центр социального обслуживания населения» Шокшиной Аси Александровны; заместителем директора бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры "Сургутский центр социального обслуживания населения" Шиловой Натальей Петровной
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Складские помещения пищеблока (помещения №12; 18 согласно технического паспорта) не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130	ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; п. 20 Правил противопожарного режима в РФ	30.06.2020	
2.	Помещение пищеблока (помещения №4; 42 согласно технического паспорта) не категорировано по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130	ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	30.06.2020	

		безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям»; п. 20 Правил противопожарног о режима в РФ		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в **2-м квартале, в июне 2020 года.**

(квартал, месяц).

Старший инспектор отделения госпожнадзора отдела
надзорной деятельности и профилактической работы (по г.
Сургуту) Макаров А. В.
должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«30» августа 2019 г.



Предписание для исполнения
получил:

✓ 
(подпись)

«30» августа 2019 г.

директор бюджетного учреждения Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры
"Сургутский центр социального обслуживания
населения" Шокшина Ася Александровна
(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия: 8(3467)397-777