

Справка о результатах проверки бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке» на предмет соответствия системы видеонаблюдения приказу Депсоцразвития Югры от 17 мая 2016 года № 308-р.

г. Сургут

01 февраля 2017 года

01 февраля 2017 года была проведена проверка бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр социального обслуживания населения «На Калинке» на предмет соответствия системы видеонаблюдения приказу Депсоцразвития Югры от 17 мая 2016 года № 308-р (далее – приказ).


Выявлены несоответствия системы видеонаблюдения требованиям приказа:

1. Видеорегистраторы находятся на посту охраны возле центрального входа в административное здание (нарушение п.4 методических рекомендаций в виде «вопрос — ответ» по реализации приказа Депсоцразвития Югры от 17.05.2016 № 308 – р «О системе аудио-видеонаблюдения»).

2. Имеющийся размер жестких дисков позволяет делать запись с 92-х камер только на 20 суток вместо 30 (нарушение п 2. приложения 1 к приказу Депсоцразвития Югры от 17 мая 2016 г. №308-р "О системе аудио-видеонаблюдения").

3. Резервное копирование видеозаписей не ведется в виду отсутствия носителей информации способных вместить такой объем информации. (нарушение п 1. приложения 1 к приказу Депсоцразвития Югры от 17 мая 2016 г. №308-р "О системе аудио-видеонаблюдения").

4. На видеорегистраторах и камерах отсутствует резервное питание на случай непредвиденного отключения электроэнергии. (Это требование из



Постановления Правительства РФ от 25 марта 2015 года N 272 об утверждении требований к антитеррористической защищенности.)

Рекомендовано:

1. Перенести регистраторы в помещение ограниченного доступа с принятием комплекса мер направленных на сохранность оборудования и информации содержащейся в системе (как вариант в серверную с металлической дверью на 4 этаже).

2. Приобрести современные регистраторы с объемом памяти позволяющим хранить запись с каждой камеры в течении 30 суток.

3. Приобрести и настроить хранилище для создания автоматической резервной копии видеозаписей с каждой камеры наблюдения на срок не менее 30 суток.

4. Установить систему резервного питания в систему видеонаблюдения на случай непредвиденного (чрезвычайного) отключения электроэнергии.

Инженер-электронщик
организационного отдела



Дьячков Г.А.

А.И.Ф.
05.02.2018